

Trinkwasser-Information 2024

Gerne informieren wir Sie über den aktuellen Qualitätsstandard unserer Trinkwasserversorgung.

Versorgte Einwohner	3600
Trinkwasserabgabe 2022	Neunkirch 286'500 m ³ Gächlingen 115'000 m ³
Herkunft des Wassers	100 % aus den Grundwasserpumpwerken „Chrummy Lande“ und „Erlen“
Behandlung des Wassers	unbehandelt
Ergebnis der Proben	Alle entnommenen Proben entsprachen den mikrobiologischen Anforderungen und lagen unter den Toleranz- und Grenzwerten. Die chemischen Analysen entsprachen den gesetzlichen Anforderungen an Trinkwasser. Die erhöhten Werte von den Abbauprodukten des Pflanzenschutzmittel Chlorothalonil werden weiterhin als nicht als „toxikologisch relevant“ bezeichnet.
Chemische Beurteilung	Gesamthärte 33 °fH (hart) pH-Wert 7.4 Nitratgehalt 20-22 mg/l (Toleranzwert max. 40 mg/l) Chlorid 11-12 mg/l, Sulfat 17-18 mg/l, Calcium 102-109 mg/l, Magnesium 12-18 mg/l Natrium 4-5 mg/l
Weitere Auskünfte	Zweckverband Wasserversorgung Neunkirch-Gächlingen Martin Uehlinger Pumpenwart 052 681 11 52 martinuehlinger@bluewin.ch